



**МОСЭНЕРГОСБЫТ**

АО «Мосэнергосбыт» / ИНН 7736520080  
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9  
Тел.: +7 (499) 550-9-550  
www.mosenergosbyt.ru

Каширское ТО  
142900, Московская область,  
г. Кашира, ул. Горького, д. 8

*08*.05.2020 г. № ИП/44- *3822* /20  
На № СК/44-2711/20 от 06.04.2020

Г  
7  
**Председателю ТСН  
«Машиностроитель-1»  
Кошелевой И.П.**

[mashinostroitel-1@yandex.ru](mailto:mashinostroitel-1@yandex.ru)

**Ответ на обращение**

**Уважаемая Ирина Петровна!**

На Ваше обращение № 5 от 04.04.2020 Каширское ТО сообщает следующее.

Согласно п. 2 ст. 539 ГК РФ договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

В силу п. 81 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее - ППКУ) и п. 145 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее Основные положения) обязанность по обеспечению оснащения энергопринимающих устройств приборами учета и их допуск в эксплуатацию возлагается на собственника объекта электроснабжения.

В соответствии с п. 80 ППКУ и п. 147 Основных положений к использованию допускаются исключительно приборы учета, прошедшие проверку в соответствии с требованиями законодательства. Согласно подп. «г» п. 34 ППКУ потребитель обязан в целях учета потребленной электроэнергии использовать приборы учета, соответствующие требованиям законодательства и прошедшие проверку.

Приборы учета, установленные у членов ТСН «Машиностроитель-1» (марки «Матрица» NP523.20D.– счетчик электрической энергии однофазный **непосредственного включения**, т.е. устанавливается прямо на линии электропередач) не соответствуют гл. 1.5 Правил устройства

электроустановок (далее – ПУЭ). При допуске системы АСКУЭ, установленной на территории ТСН «Машиностроитель-1» и включающей приборы учета марки «Матрица» NP523.20D , АО «Мосэнергосбыт» готов производить расчеты по данным приборам учета.

В связи с отсутствием допущенных в установленном порядке приборов учета, расчеты по лицевым счетам проводятся по нормативу потребления, утвержденного Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области № 736-РВ от 20.12.19.

В связи с отсутствием у АО «Мосэнергосбыт» сведений о количестве комнат в жилых домах и количестве проживающих, к расчету был применен соответствующий норматив - 149 кВт.ч (1 проживающий и 1 комната в индивидуальном жилом доме).

В целях актуализации данных при применении норматива потребления, предлагаем Вам направить в адрес Каширского ТО сведения в отношении каждого жилого дома, расположенного в СНТ «Машиностроитель-1», по следующей форме:

№ п/п	Адрес	Количество комнат	Количество человек, проживающих в помещении	Наличие стационарной электроплиты	Наличие электроотопительной установки

При получении вышеуказанных сведений, в расчетах с бытовыми потребителями - членами СНТ «Машиностроитель» будут внесены изменения. Дополнительно сообщаем, что при расчетах с применением норматива потребления повышающий коэффициент (1,5) не применяется.

**Начальник  
Каширского ТО**



**Н.В. Ковалева**

Малахова Ирина Игоревна  
Тел. 8-49669-68-014